

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Котенкова Светлана Владимировна
 Должность: Директор
 Дата подписания: 23.06.2021 10:22:46
 Уникальный программный ключ:
 4416d113ff2a6a4b931882373c1cf1143b8cd7bc

Утверждаю:

Директор КФ ВО ПГУПС

С.В. Котенкова

«16» 11 2018г.

Выполнение Плана мероприятий по устранению замечаний Предписания
 Ростехнадзора №21-12/9-ЭП-К на 16.11.2018г.

№ п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Пункт нарушения ПО Предписанию	Срок устранения нарушений	Ответственный за выполнение нарушений
1	Обеспечить прохождение проверки знаний заместителем директора по АХР на присвоение группы по электробезопасности 4-ой до 1000В	п.1	15.11.18г.	Выполнено
2	Закрепить Приказом по учреждению перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	п.2	16.11.18 г.	Выполнено
3	Закрепить Приказом по учреждению перечень должностей и профессий, требующих присвоения 1-ой группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала	п.3	16.11.18г.	Выполнено
4	Пересмотреть и утвердить производственные инструкции на рабочих местах	п.4	20.01.19г.	Специалист по ОТ Вирин А.Н.
5	Обеспечить ведение следующей документации: - оперативного журнала; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - ведомость показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; - журнал регистрации инвентарного учета электросварочного оборудования; - журнал инвентарного учета, периодической проверки и	п.5, п.12, п.15, п.17, п.18	20.01.19г.	Зам. директора по АХР Собашников А.М.

	ремонта переносных электроприемников			
6	Нанести предупреждающие надписи и плакаты в распределительных устройствах (РУ): надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитах и у предохранителей	п.6	17.12.18г.	Зам. директора по АХР Собашников А.М. Электромонтер Абайдулин Ф.Д.
7	Выполнить маркировку с указанием наименования присоединения и номинального тока на колодках предохранителей в РУ	п.7	17.12.18г.	Зам. директора по АХР Собашников А.М. Электромонтер Абайдулин Ф.Д.
8	Обеспечить документацией заземляющие устройства(ЗУ): - акты осмотра визуальные видимой части ЗУ и с выборочным вскрытием; - заполненный паспорт ЗУ	п.8, п.9, п.10	01.02.19г.	Зам. директора по АХР Собашников А.М. Электромонтер Абайдулин Ф.Д.
9	Обеспечить наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети	п.11	20.02.19г.	Зам. директора по АХР Собашников А.М. Электромонтер Абайдулин Ф.Д.
10	Провести испытания и измерения на электросварочных установках	п.13	20.02.19г.	Зам. директора по АХР Собашников А.М. Мастер ПО Бормотов Е.А.
11	Закрепить приказом по учреждению ответственного работника с 3-ей группой по электробезопасности для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносного электроинструмента	п.14	28.02.19г.	Выполнено
12	Закрепить организационно-распорядительным документом о предоставлении права единоличного осмотра оборудования	п.16	17.12.18г.	Выполнено

Зам. директора по АХР



А.М. Собашников