



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Николо-Козинская, д. 63, г.Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; e-mail:  
kaluga@priok.gosnadzor.ru;  
http://www.priok.gosnadzor.ru; ОКПО 61840748, ОГРН 1097154013461, ИНН/КПП 7107516785/710701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 21-12/9-ЭП-К

г. Калуга, ул. Вилонова, 11  
(место составления)

9 октября 2018 г.  
(дата составления)

Юридическому лицу  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Петербургский государственный университет  
путей сообщения Императора Александра I»

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Калужской области Федоровым Иваном Викторовичем, согласно Распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 13 сентября 2018 г. № 3-1006-р, в процессе проведенной плановой выездной Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС), далее Калужский филиал ПГУПС, ИНН 7812009592, ОГРН 1027810241502, место фактического осуществления деятельности: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова, 11 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	В организации не обеспечено прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности: - IV - в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	<u>Пункт 1.2.7</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
2.	В организации отсутствует утверждённый перечень должностей и	<u>Пункт 1.4.3</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.

	профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности			
3.	В организации отсутствует: - перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током	<u>Пункт 1.4.4 , приложение 1 ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
4.	В организации не обеспечено наличие на рабочих местах производственных инструкций, пересмотренных не реже 1 раза в 3 года	<u>Пункты 1.8.7 , 2.3.7 , 2.3.14 , 2.3.30 , 2.6.28 , 3.2.2 , 3.3.2 , 3.4.2 , 3.5.2 ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
5.	Оперативным персоналом организации (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) не обеспечено ведение на рабочем месте документации: - оперативного журнала - журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок - ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков	<u>Пункт 1.8.9 ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
6.	В организации не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: - надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей	<u>Пункт 2.2.20 ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
7.	В организации не обеспечено выполнение требований по маркировке с указанием наименования присоединения и номинального тока на: - колодках предохранителей	<u>Пункт 2.6.6 ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
8.	В организации отсутствует документация заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов (далее - заземляющие устройства)	<u>Пункт 2.7.3 ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
9.	В организации не проводятся осмотры заземляющих устройств: - визуальные - видимой части	<u>Пункт 2.7.8 , приложение 3 ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.


	- с выборочным вскрытием			
10.	Организацией не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств	<u>Пункт 2.7.9</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
11.	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети	<u>Пункт 2.12.5</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
12.	В организации не предусмотрен журнал регистрации инвентарного учета для переносного и передвижного электросварочного оборудования	<u>Пункт 3.1.16</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
13.	В организации не проводятся испытания и измерения на электросварочных установках	<u>Пункт 3.1.22,</u> <u>приложение 3</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
14.	В организации не назначен ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников	<u>Пункт 3.5.10</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
15.	В организации отсутствует журнал инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников	<u>Пункт 3.5.10</u> <u>ПТЭЭП</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
16.	В организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования	<u>Пункты 3.4,</u> <u>5.12 ПОТЭЭ</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
17.	В организации не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	<u>Пункт 3.13</u> <u>ПОТЭЭ</u>	устранить нарушение	17.12.18г.
18.	В организации отсутствует журнал учета, проверки и испытания ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников с относящимся к ним вспомогательным оборудованием	<u>Пункт 44.7</u> <u>ПОТЭЭ</u>	устранить нарушение	17.12.18г.

На основании статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 5.3.1.6 Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Калужскому филиалу ПГУПС предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская,

д. 63 уведомление об исполнении предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:


Государственный инспектор отдела  
ГЭН по Калужской области  
(должность)



И.В. Федоров  
(расшифровка подписи)

С предписанием, правами юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), ответственностью по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в случае не исполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

Директор Калужского филиала ПГУПС  
(должность)

  
Котенкова С.В.  
(расшифровка подписи)

*otvet@ia.dogem.ru*